МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Управление энергетического и строительного надзора

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

о регистрации электролаборатории

Регистрационный № **ЭЛ-54-09** от " **12** " **ноября** **200 9 г.**

Настоящее свидетельство удостоверяет, что

стационарная, передвижная с переносным комплектом приборов

(стационарная, передвижная, с переносным комплектом приборов)

электролаборатория ООО «Телекомстрой»

(полное наименование организации)

185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 64-а

(юридический (фактический) адрес предприятия)

допущена в эксплуатацию и зарегистрирована в Беломорском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением до и выше 1000 В

(до и (или) выше 1000 В)

Перечень разрешенных видов испытаний и (или) измерений: см. приложение

Срок действия Свидетельства установлен до « **12** » **ноября** **20 12 г.**

Заместитель руководителя Беломорского управления Ростехнадзора

/ Ю. Г. Ефименко /

(подпись) *(Ф.И.О.)*

м.п.

Продлено действие Свидетельства до « ___ » _____ 20 ___ г.

Руководитель _____

(подпись) *(Ф.И.О.)*

Приложение
к Свидетельству № ЭЛ-54-09
от 12 ноября 2009 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
испытаний и измерений, выполняемых электротехнической лабораторией
ООО «Телекомстрой»

---

1. Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной и проектной документации (визуальный осмотр).
2. Измерение сопротивления заземляющего устройства и удельного сопротивления грунта.
3. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами.
4. Измерение сопротивления изоляции электроустановки (проводов, кабелей, электрооборудования).
5. Проверка работоспособности автоматических выключателей (АВ).
6. Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (непосредственное измерение тока однофазного замыкания) или проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (измерением полного сопротивления петли "фаза-нуль").
7. Измерение сопротивления изоляции пола и стен.
8. Проверка работоспособности схемы автоматического включения резерва (АВР).
9. Измерение напряжения прикосновения.
10. Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением и напряжением промышленной частоты.
11. Проверка работоспособности устройства защитного отключения (УЗО).
12. Испытания воздушных, масляных и вакуумных выключателей до 10 кВ включительно.
13. Испытание измерительных трансформаторов.