

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ**

**Северо-Западное управление
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Северо-Западное управление Ростехнадзора)**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ**

Регистрационный номер 07/ЭЛ-13 от 02 апреля 2013 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электролаборатория **ООО «Телеком-строй»** (ИНН 1001079157, юридический и фактический адрес: 185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 64а; тел. (8-8142) 59-24-54) допущена в эксплуатацию и зарегистрирована в Северо-Западном управлении Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением **до и выше 1000 В**.

Перечень разрешённых видов испытаний и (или) измерений:

1. Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной и проектной документации (визуальный осмотр)
2. Измерение сопротивления изоляции электропроводок и кабельных линий
3. Измерение сопротивления изоляции электрооборудования
4. Измерение сопротивления заземляющих устройств
5. Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки
6. Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с системой TN
7. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей
8. Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО)
9. Измерение потерь холостого хода силовых трансформаторов
10. Проверка работы переключающего устройства силовых трансформаторов
11. Проверка коэффициента трансформации силовых трансформаторов
12. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты силовых трансформаторов
13. Измерение сопротивления обмоток постоянному току силовых трансформаторов
14. Проверка группы соединения трехфазных трансформаторов
15. Испытание вводов силовых трансформаторов
16. Испытание масляных, воздушных и вакуумных выключателей (напряжением до 10 кВ)
17. Проверка работоспособности схемы автоматического включения резерва (АВР)
18. Испытание электрооборудования (напряжением до 10 кВ) повышенным напряжением
19. Испытание измерительных трансформаторов тока и напряжения (напряжением до 10 кВ)

Свидетельство выдано на основании акта №45-1097/РД от 02.04.2013 комиссии, назначенной приказом руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора от 12.02.2013 №49-од.

Срок действия свидетельства восстановлен до **02 апреля 2016 г.**

Заместитель руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора  Ю. Г. Ефименко



000123